

NES25EI3-L

超低騒音型ディーゼル発電機



NETIS 登録番号
CB-100032-A

NESシリーズのビッグタンク型です！

—外部給油タンクなしで50/40時間の連続運転が可能—

(50Hz/60Hz、50%負荷時)



NES25EI3-L 外観イメージ

★タンク容量と連続運転時間

機種	ビッグタンク型		参考:標準型	
	NES25EI3-L		NES25EI3	
タンク容量	145L		65L	
負荷	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
25%	72H	58H	32H	26H
50%	50	40	22	18
75%	39	30	17	13
100%	29	22	13	10

★オイルガード装備

長時間運転ができる大型タンクは、万一燃料が漏れた場合の被害も大きくなります。「漏れた、どうしよう！」では済まされない燃料漏れを防ぐ**オイルガード**を標準装備しました。

【オイルガード:燃料タンク周辺の受け皿】

■仕様

形式	NES25EI3-L		
交流発電機			
周波数	Hz	50	60
出力(三相)	kVA	20	25
出力(单相3線)	kVA	11.5	14.4
電圧(三相)	V	200	220
電圧(单相3線)	V	100-200	110-220
電流	A	57.7	65.6
单相専用端子	A	60x1回路	
コンセント	A	15x2個	
本体寸法(HXLXW)	mm	1195x1570x700	
乾燥質量	kg	680	
運転整備質量	kg	820	
音響パワーレベル(LwA)	dB	88	

*騒音値は音響パワーレベルです。

*オプションは別途、確認ください。

エンジン

機関名称	いすゞAA-4LE1		
総排気量	L	2,179	
定格出力	kW	19.1 23.5	
回転速度	min ⁻¹	1500 1800	
燃料タンク容量	L	145	
燃料消費量	50%負荷	L/h	2.9 3.6
	75%負荷	L/h	3.7 4.7

- 本カタログの仕様は予告なく変更することがあります。
- 本機の取扱いは事前に取扱説明書を熟読しその注意事項を必ずお守りください。
- お客様による本機の改造は行わないで下さい。

製造・販売元



日本車輛製造株式会社

機電本部 <http://www.n-sharyo.co.jp>

本部/鳴海製作所 〒458-8502 名古屋市緑区鳴海町字柳長80 TEL 052-623-3311 FAX 052-623-4349

- | | | | | | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| ■営業総括部 | TEL 052-623-3312 | ■札幌支店 | TEL 011-887-5080 | ■東北支店 | TEL 022-288-2530 |
| ■東日本営業所 | TEL 03-6688-6808 | ■中部営業所 | TEL 052-623-3314 | ■大阪支店 | TEL 06-6372-5851 |
| ■福岡支店 | TEL 092-572-7332 | ■広島出張所 | TEL 082-545-5162 | ■高知出張所 | TEL 088-884-0350 |